

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
21.11.2023	№ 18230061000208536500	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426053, УР, г. Ижевск, ул. Салютская, 67 т.46-25-10,
E-mail: ustgpn@18.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 04/109/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №223» (ИНН 1834300780)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного
инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Чувашовой Вены Рашитовны
от 21.11.2023 № 04/109, учетный номер обязательного профилактического
визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ 18230061000208665543 от 21.11.2023

в период

с « 30 » ноября 2023 г., 09 час. 00 мин.

по « 20 » ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

Инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г. Ижевск управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –
государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору
Лутошкин Владиславом Олеговичем

(должность, место работы, имя отчество (при наличии), полное должностное лицо (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведение реального профилактического визита

_____ (надзорное) мероприятие)

В ХОДЕ РАБОТЫ ПРИСУТСТВОВАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИЦА

заведующий ОУ ДС №22 Киселова Елена Ивановна

[illegible]

Для соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо установить:

№ п/п	Содержание нарушения нормативных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места нахождения и наименования нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопаснос ти	Отметка о выполнении и
1.	Нарушение правил эксплуатации систем противопожарной защиты, обеспечивающих противопожарное разделение помещений различного назначения в Российской Федерации; сверх срока, установленного ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (поставщика), и при этом не приняты дальнейшие меры по устранению нарушений, при этом не обеспечено проведение мероприятий по снижению риска возникновения пожара, а именно: - не обеспечено выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации; - не обеспечено своевременное обслуживание средств пожаротушения; - не обеспечено проведение работ по техническому обслуживанию,		30.08.2024	

	установленном порядке. Не организованы работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утвержден (фактически отсутствует). На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (фактически отсутствуют).	обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»		
2.	В местах пересечений ограждающих строительных конструкций (в помещениях №17, №63) обслуживаемых воздуховодом в складских помещениях не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапана (фактически отсутствуют).	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.10, 6.11 СП 7.13130.2013.	30.08.2024	
3.	В помещении №27 расположенном на 1 этаже ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1м (фактически 0,45м).	ст.ст.4,6,53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020	30.08.2024	

4.	Бюджете защита д.ч. «е» п. 16 Проверка доступа к противопожарного оборудования в помещении (жила в Российской Федерации).	30.08.2024	
5.	Свальных клетки, ст.4, ст.6, ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.4.9 СП 1.13130.2020.	30.08.2024	
6.	Дорожках эвакуации, ст.4,6,53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.5 СП 1.13130.2020.	30.08.2024	
7.	Горизонтальной эвакуации, ст.4,6,53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.3.2 СП 1.13130.2020.	30.08.2024	
8.	Спортивные, ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 6.6.34 СП 1.1311500.2020.	30.08.2024	
9.	Общественного здания «В» п. 16	30.08.2024	

	допускается эксплуатировать светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	противопожарного режима в Российской Федерации		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инженер отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по Удмуртской
Республике – государственный инспектор
г. Ижевска по пожарному надзору

Лутошкин Владислав Олегович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)