

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
21.11.2023	№ 18230061000208665543	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426053, УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 67 т.46-25-10,
E-mail: ustgpn@18.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 04/110/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №223» (ИНН 1834300780)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного
инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Чуваповой Венеры Рашитовны
от 21.11.2023 № 04/110, учетный номер обязательного профилактического
визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ 18230061000208665543 от 21.11.2023

в период

с « 30 » ноября 2023 г., 09 час. 00 мин.

по « 30 » ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

Инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Лутошкиным Владиславом Олеговичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведен обязательный профилактический визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
заведующий МБДОУ ДС №223 Карпова Елена Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.ст.4,6,83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию,	30.08.2024	

	установленном порядке. Не организованы работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утвержден (фактически отсутствует). Звуковое оповещение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (при запуске системы пожарной сигнализации путем запуска ручного пожарного извещателя в холодном складе оповещение не сработало). На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (фактически отсутствует).	монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»		
2.	В местах пересечений ограждающих строительных конструкций (в помещении №61 – склад сыпучих продуктов, расположенном на 1 этаже) обслуживаемых воздуховодом в складском помещении не предусмотрен противопожарный нормально открытый клапан	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.10, 6.11 СП 7.13130.2013.	30.08.2024	

	(фактически отсутствуют).			
3. ✓	В помещении №54 (кухня) расположенном на 1 этаже ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1м (фактически 0,48м), размещен холодильник.	ст.ст.4,6,53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020	30.08.2024	
4. ✓	На объекте защиты ограничивается доступ к огнетушителям в помещениях №54 (кухня), №3 (актовый зал).	п.п. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	30.08.2024	
5.	В лестничных клетках допускается размещение открыто проложенных электрических кабелей.	ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.9 СП 1.13130.2020.	30.08.2024	
6.	Перед наружной дверью эвакуационного выхода из тамбура лестничной клетки (помещение №26, расположенное на 1 этаже) не выполнена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ст.ст.4,6,53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.21 СП 1.13130.2020	30.08.2024	
7. ✓	Руководитель организации не обеспечивает исправное	п. 14 Правил противопожарного	30.08.2024	

	состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток: 1. В лестничной клетке – помещение №25; 2. Из групповой ячейки, расположенной на 2 этаже в лестничную клетку – помещение №2.	режима в Российской Федерации		
8.	В помещении спортивного зала дымовые пожарные извещатели не защищены от механических повреждений.	ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020.	30.08.2024	
9.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету в подвале менее 1,8м (фактически 1,35-1.7м). В местах уменьшения высоты не предусмотрено обозначение указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей.	ст.ст.4,6,53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2020	30.08.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инженер отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по Удмуртской
Республике – государственный инспектор
г. Ижевска по пожарному надзору
Лутошкин Владислав Олегович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)